

CONDIȚII DE CALITATE ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Tarif apă potabilă lei/mc fără TVA

Tarif canalizare lei/mc fără TVA

Presiunea apei:

Se asigura o presiune minima de 1bar (cca 10 mca) la nivelul bransamentului utilizatorului amplasat in punctul de delimitare dintre sistemul public de alimentare cu apa si instalatia interioara a imobilului deservit.

Pentru cladiri mai inalte de P+1 sau pentru cereri de debite de apa peste disponibilul rețelei publice din zona bransamentului, este necesara montarea unui rezervor tampon de inmagazinare a apei dimensionat functie de consumul mediu declarat in proiect si a unui sistem de ridicare a presiunii, fiind interzisa legatura directa între conductele de aspiratie ale pompelor și bransament.

Operatorul va avea acces la verificarea acestor instalatii atunci cand constata disfunctionalitati in rețeaua de distributie a apei (precum scaderi de presiune necontrolate).

Calitatea apei:

Se asigura calitatea apei prevazuta potabile in conformitate cu prevederile Legii 458/2002.

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa și de canalizare pentru care se încheie contractul:

Nr. crt.	Indicativul actului normativ sau tehnic	Denumirea actului normativ sau tehnic
1.	Legea nr. 241/2006	Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare
2.	Legea nr. 51/2006	Legea serviciilor comunitare de utilități publice
3.	Legea nr. 107/1996	Legea apelor
4.	Legea nr. 458/2002	Legea privind calitatea apei potabile
5.	Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Contractului de Delegare si a Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare	
6.	Hotărârile ADIA Ilfov de aplicare a Contractului de Delegare	
7.	SR 1846-2-2007	Standard de determinare a debitelor de ape meteorice evacuate prin canalizare
8.	Apele uzate evacuate in rețelele de canalizare si direct in statiile de epurare ale localitatilor vor respecta indicatorii de calitate din Normativul NTPA 002 aprobat prin HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005, urmarindu-se cu prioritate urmatoorii indicatori:	

Nr. Crt.	Indicatorul de calitate	UM	Valori maxime admise	Metoda de analiza
1	temperatura	°C	40	
2	pH	unitati pH	6,5-8,5	SR ISO 10523-97
3	Materii in suspensie	mg/dm3	350	STAS 6953-81
4	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)	mg O2/dm3	300	SR EN 1899-2/2002
5	Consumul chimic de oxygen metoda cu dicromat de potasiu [CCOcr^]	mg O2/dm3	500	SR ISO 6060/96
6	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dm3	30	SR 7587-96
7	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/dm3	25	SR ISO 7875:1996 SR EN 903:2003

Operator

Utilizator

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.

.....