

## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 1217 Data: 16.08.2021

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                    | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                    | 25670/11.08.2021                                                                                                                                                 |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>               | APA POTABILA<br>Cod proba: 1217                                                                                                                                  |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>                  | 11.08.2021, 10 <sup>00</sup> , de la IESIRE STATIE DE<br>POMPARE 1, STRADA PLANTELOR,<br>MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV                                                |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                           | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului,<br>conform Raportului de Prelevare nr.<br>1081/11.08.2021, in prezenta si la indicatiile<br>beneficiarului.     |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                    | 11.08.2021, 15 <sup>17</sup>                                                                                                                                     |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>                   | 11.08.2021 – 16.08.2021                                                                                                                                          |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI<br/>CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata<br>conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO<br>5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO<br>19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                      | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se<br>refera numai la proba supusa incercarii                                                                      |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea<br>indicatorului                 | U.M.       | Metode de<br>incercare             | Valori maxime<br>admise<br>(conf.L. 458/2002 cu<br>modificarile ulterioare) | Valori<br>determinate |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacterii coliforme<br>(coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Escherichia coli<br>(coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Numar colonii la 22 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |
| Numar colonii la 37 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



### INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPA 1, STRADA PLANTELOR, MOGOSOIAI,  
JUDETUL ILFOV in data de: 11.08.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate Cod proba: 1217 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                    |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,1 / 18,8                         |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 363 / 19,0                         |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                    |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,28                               |
| <b>Metode volumetric</b>              |                     |                                                    |                                                                    |                                    |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,053                              |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | < 0,5                              |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059 :2008                        | >5                                                                 | 2,92                               |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                    |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10<br>SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                                                 | 0,221                              |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777/C91:2006<br>SR EN 26777:2002 | 0,5                                                                | < 0,023                            |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,393                              |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332/C91:2006<br>SR ISO 6332:1996 | 200                                                                | 44,0                               |
| Mangan                                | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 43,0                               |

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**APA-CANAL ILFOV S.A.**

Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

Page 2 of 2



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 1218 Data: 16.08.2021

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                    | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                    | 25670/11.08.2021                                                                                                                                                 |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>               | APA POTABILA<br>Cod proba: 1218                                                                                                                                  |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>                  | 11.08.2021, 10 <sup>25</sup> , de la IESIRE STATIE DE<br>TRATARE 2, STRADA AGRICULTORILOR,<br>MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV                                           |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                           | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului,<br>conform Raportului de Prelevare nr.<br>1082/11.08.2021, in prezenta si la indicatiile<br>beneficiarului.     |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                    | 11.08.2021, 15 <sup>17</sup>                                                                                                                                     |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>                   | 11.08.2021 – 16.08.2021                                                                                                                                          |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI<br/>CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata<br>conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO<br>5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO<br>19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                      | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se<br>refera numai la proba supusa incercarii                                                                      |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea<br>indicatorului                 | U.M.       | Metode de<br>incercare             | Valori maxime<br>admise<br>(conf.L. 458/2002 cu<br>modificarile ulterioare) | Valori<br>determinate |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacterii coliforme<br>(coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Escherichia coli<br>(coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Numar colonii la 22 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |
| Numar colonii la 37 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



### INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la IESIRE STATIE DE TRATARE 2, STRADA AGRICULTORILOR,  
MOGOSOIA, JUDETUL ILFOV in data de: 11.08.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate<br>Cod proba: 1218 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,3<br>/<br>18,7                      |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 345<br>/<br>19,3                      |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,23                                  |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,044                                 |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | < 0,5                                 |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059 :2008                        | >5                                                                 | 2,08                                  |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10<br>SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                                                 | 0,138                                 |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777/C91:2006<br>SR EN 26777:2002 | 0,5                                                                | < 0,023                               |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,383                                 |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332/C91:2006<br>SR ISO 6332:1996 | 200                                                                | 33,0                                  |
| Mangan                                | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 43,0                                  |

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucurestilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON

Page 2, of 2



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 1219 Data: 16.08.2021

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                    | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                    | 25670/11.08.2021                                                                                                                                                 |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>               | APA POTABILA<br>Cod proba: 1219                                                                                                                                  |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>                  | 11.08.2021, 11 <sup>00</sup> , de la IESIRE STATIE DE<br>POMPARE 3, STRADA VANATORILOR,<br>MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV                                              |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                           | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului,<br>conform Raportului de Prelevare nr.<br>1083/11.08.2021, in prezenta si la indicatiile<br>beneficiarului.     |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                    | 11.08.2021, 15 <sup>17</sup>                                                                                                                                     |
| <b>DATA EFECTUARI INCERCARILOR:</b>                    | 11.08.2021 – 16.08.2021                                                                                                                                          |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI<br/>CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata<br>conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO<br>5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO<br>19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                      | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se<br>refera numai la proba supusa incercarii                                                                      |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea<br>indicatorului                 | U.M.       | Metode de<br>incercare             | Valori maxime<br>admise<br>(conf.L. 458/2002 cu<br>modificarile ulterioare) | Valori<br>determinate |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacterii coliforme<br>(coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Escherichia coli<br>(coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-<br>1/2015/A1 :2017 | 0                                                                           | 0                     |
| Numar colonii la 22 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |
| Numar colonii la 37 <sup>0</sup> C**       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-<br>2004            | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



**INDICATORI FIZICO – CHIMICI**

la proba de apa potabila prelevata de la **IESIRE STATIE DE POMPARE 3, STRADA VANATORILOR, MOGOSOIAI, JUDETUL ILFOV** in data de: 11.08.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate<br>Cod proba: 1219 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,3 / 19,1                            |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 368 / 19,2                            |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,16                                  |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | < 0,03                                |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | < 0,5                                 |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059 :2008                        | >5                                                                 | 2,25                                  |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10<br>SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                                                 | 0,221                                 |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777/C91:2006<br>SR EN 26777:2002 | 0,5                                                                | < 0,023                               |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,325                                 |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332/C91:2006<br>SR ISO 6332:1996 | 200                                                                | 48,0                                  |
| Mangan                                | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 43,0                                  |

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodelor. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**APA-CANAL ILFOV S.A.**

Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

Page 2 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## RAPORT DE INCERCARI Nr. 1220 Data: 16.08.2021

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>SC APA CANAL ILFOV SA</b><br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 25670/11.08.2021                                                                                                                                        |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 1220                                                                                                                  |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 11.08.2021, 11 <sup>30</sup> , de la <b>CISMEA PUBLICA, STRADA VALEA PARCULUI, NR. 56, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV</b>                                     |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1084/11.08.2021, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.     |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 11.08.2021, 15 <sup>17</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 11.08.2021 – 16.08.2021                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare            | Valori maxime admise<br>(conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bacterii coliforme (coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 | 0                                                                     | 0                  |
| Escherichia coli (coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 | 0                                                                     | 0                  |
| Numar colonii la 22 <sup>0</sup> C**    | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004            | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |
| Numar colonii la 37 <sup>0</sup> C**    | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004            | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1 / 1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



### INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEA PUBLICA, STRADA VALEA PARCULUI, NR. 56, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 11.08.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate<br>Cod proba: 1220 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,4 / 19,1                            |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 345 / 19,4                            |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,05                                  |
| <b>Metode volumetric</b>              |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | < 0,03                                |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | < 0,5                                 |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059 :2008                        | >5                                                                 | 1,72                                  |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10<br>SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                                                 | 0,249                                 |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777/C91:2006<br>SR EN 26777:2002 | 0,5                                                                | < 0,023                               |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,372                                 |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332/C91:2006<br>SR ISO 6332:1996 | 200                                                                | < 29,0                                |
| Mangan                                | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 41,0                                  |

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucurestilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON

Page 2 of 2



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 1221 Data: 16.08.2021

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>SC APA CANAL ILFOV SA</b><br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 25670/11.08.2021                                                                                                                                        |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 1221                                                                                                                  |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 11.08.2021, 11 <sup>55</sup> , de la <b>CISMEA PUBLICA, SOSEAUA CHITILA - MOGOSOAIA, NR.2, MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV</b>                                 |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1085/11.08.2021, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.     |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 11.08.2021, 15 <sup>17</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 11.08.2021 – 16.08.2021                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare            | Valori maxime admise<br>(conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bacterii coliforme (coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 | 0                                                                     | 0                  |
| Escherichia coli (coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 | 0                                                                     | 0                  |
| Numar colonii la 22 <sup>0</sup> C**    | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004            | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |
| Numar colonii la 37 <sup>0</sup> C**    | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004            | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1 / 1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la CISMEDIA PUBLICA, SOSEAUA CHITILA - MOGOSOAIA, NR.2,  
MOGOSOAIA, JUDETUL ILFOV in data de: 11.08.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate<br>Cod proba: 1221 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,3 / 19,5                            |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 368 / 19,0                            |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | < 0,05                                |
| <b>Metode volumetric</b>              |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,053                                 |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | 0,604                                 |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059 :2008                        | >5                                                                 | 2,33                                  |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                       |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10<br>SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                                                 | 0,111                                 |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777/C91:2006<br>SR EN 26777:2002 | 0,5                                                                | 0,043                                 |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,286                                 |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332/C91:2006<br>SR ISO 6332:1996 | 200                                                                | 44,0                                  |
| Mangan                                | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 42,0                                  |

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCUI MONICA

Exemplar nr. 1/1

|                                                                                        |                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.<br>Sediul social: Str. Livezilor,<br>nr.94 Pantelimon, Ilfov | Punct de corespondență<br>Calea Bucureștilor, nr.222C<br>Otopeni, Ilfov | Tel: 0374.205.200<br>Fax: 0374.205.204<br>Email: <a href="mailto:contact@acilfov.ro">contact@acilfov.ro</a> | Website: <a href="http://www.acilfov.ro">www.acilfov.ro</a><br>Reg. Com. J23/1433/2009<br>C.U.I. Ro25709173<br>Capital Social: 95.585.800 RON |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|