Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2206 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):	**SC APA CANAL ILFOV SA** STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	**APA POTABILA** Cod proba: 2206
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	06.12.2022, 10^{51}, de la **IESIRE STATIE DE TRATARE BRANESTI, JUDETUL ILFOV**
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1949/06.12.2022, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	06.12.2022, 16^{00}
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	06.12.2022 – 07.12.2022
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr. 222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **IESIRE STATIE DE TRATARE BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in data de: 06.12.2022

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 2206
Metode electrochimice				
pH	Unitati pH / ^0C	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5 / 17,3
Conductivitate	µS/cm / ^0C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	517 / 17,0
Metode turbidimetrice				
Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	< 0,05
Metode volumetrice				
Clor liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	< 0,03
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO_2/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,781
Duritate	^0DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	>5	6,63
Metode spectofotometrice				
Azotati (Nitrati)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.0 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,186
Azotiti (Nitriti)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,027
Amoniu	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,377
Fier	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332/C91:2006	200	144
Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	33,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing. DANCIU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laboraror Analize Ape Potabile si Ape Uzate

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov Cod POC-05F3
Punct de corespondenta Calea Bucureştilor, nr. 222C Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/1433/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2207 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):	**SC APA CANAL ILFOV SA** STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	**APA POTABILA** Cod proba: 2207
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	06.12.2022, 11^{21}, de la **LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU", BRANESTI, JUDETUL ILFOV**
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1950/06.12.2022, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	06.12.2022, 16^{00}
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	06.12.2022 – 07.12.2022
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3
Punct de corespondentă
Calea Bucureștilor, nr. 222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru ÎNCERCARE
RO LI RE AR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU", BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in data de: 06.12.2022

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 2207
		Metode electrochimice		
pH	Unitati pH / ^0C	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3 / 17,4
Conductivitate	µS/cm / ^0C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	515 / 17,2
		Metode turbidimetrice		
Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,06
		Metode volumetrice		
Clor liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	< 0,03
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO_2/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	< 0,5
Duritate	^0DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	>5	7,46
		Metode spectofotometrice		
Azotati (Nitrati)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.0 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,186
Azotiti (Nitriti)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,027
Amoniu	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,333
Fier	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332/C91:2006	200	31,0
Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	34,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laboraror Analize Ape Potabile şi Ape Uzate

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing. DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov Cod POC-05F3
Punct de corespondenţă Calea Bucureştilor, nr. 222C Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/1433/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJA PENTRU APA, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2208 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):	**SC APA CANAL ILFOV SA** STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	**APA POTABILA** Cod proba: 2208
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	06.12.2022, 11^{43}, de la **STRADA I.C. BRATIANU, NR. 69, PRIMARIA BRANESTI, JUDETUL ILFOV**
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1951/06.12.2022, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	06.12.2022, 16^{00}
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	06.12.2022 – 07.12.2022
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3
Punct de corespondenta
Calea Bucureştilor, nr. 222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **STRADA I.C. BRATIANU, NR. 69, PRIMARIA BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in data de: 06.12.2022

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 2208
		Metode electrochimice		
pH	Unitati pH / ^0C	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4 / 17,3
Conductivitate	µS/cm / ^0C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	517 / 17,2
		Metode turbidimetrice		
Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,13
		Metode volumetrice		
Clor liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	< 0,03
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO_2/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,500
Duritate	^0DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	>5	6,77
		Metode spectofotometrice		
Azotati (Nitrati)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.0 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,186
Azotiti (Nitriti)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,027
Amoniu	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,361
Fier	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332/C91:2006	200	< 30,0
Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	31,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laboraror Analize Ape Potabile și Ape Uzate

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing. DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov Cod POC-05F3
Punct de corespondenta Calea Bucureștilor, nr. 222C Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/1433/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 2209 Data: 08.12.2022

BENEFICIAR (Nume si adresa):	**SC APA CANAL ILFOV SA** STRADA LIVEZILOR, NR. 94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	53432/06.12.2022
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	**APA POTABILA** Cod proba: 2209
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	06.12.2022, 12^{09}, de la **GRADINITA NR.1, SAT ISLAZ, BRANESTI, JUD. ILFOV**
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1952/06.12.2022, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	06.12.2022, 16^{00}
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	06.12.2022 – 07.12.2022
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2022, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017 si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. ///

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov
Cod POC-05F3
Punct de corespondenţă
Calea Bucureştilor, nr. 222C
Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. RO25709173
Capital Social: 105.585.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru INCERCARE
ROMANIA RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **GRADINITA NR.1, SAT ISLAZ, BRANESTI, JUD. ILFOV** in data de: 06.12.2022

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 2209
Metode electrochimice				
pH	Unitati pH / ^0C	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3 / 17,2
Conductivitate	µS/cm / ^0C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	530 / 17,4
Metode turbidimetrice				
Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,23
Metode volumetrice				
Clor liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	0,046
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO_2/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,687
Duritate	^0DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	>5	6,97
Metode spectofotometrice				
Azotati (Nitrati)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.0 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,186
Azotiti (Nitriti)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,027
Amoniu	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,345
Fier	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996 SR ISO 6332/C91:2006	200	< 30,0
Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	22,0

Nota: Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 929). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laboraror Analize Ape Potabile si Ape Uzate

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
ing. DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Ilfov Cod POC-05F3
Punct de corespondenţă Calea Bucureştilor, nr. 222C Otopeni, Ilfov
Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/1433/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 105.585.800 RON